



Jelmagyarázat:
A légellátás számítását a gázellátás műszaki leírása tartalmazza.
Az alkalmazott anyagok jellemzőit a gázellátás műszaki leírása tartalmazza.
Tervezett gázvezeték
Meglévő gázvezeték
Bontandó gázvezeték
1. G-6 Gázmérő, PerőGáz T17 SZ R28 fali mérő szerelésinél
2. Viessmann Vitodens 100-W/32 kW kondenzációs fűtő kazán C33x, 25 mbar 32000 W; 3,16 m³/h; #1
3. Ø60/10 függőleges füstelvezető, biz., Q= 32 kW, Le= 1,5 m (max 20m)

 g r a p h		Épületgépészet Épületenergetika Mérnöki tanácsadás	Rajzsám: Gg-01
Építető: Sellye Város Önkormányzat		Építkezés helye: POLGÁRMESTERI HIVATAL Sellye, Dózsa György u. 1. Hrsz.: 70/4	Munkaszám: B-220114-1
Tárgy: Gázellátás - Földszinti alaprajz, meglévő, bontandó állapot		Szerkesztő: Csigo Balázs	Tervfajta: kiviteli
		Tervező: Csigo Balázs	Méretarány: 1:50
		G-02-1137	Dátum: 2022.09.30.

A terv csak a kapcsolódó tervlapokkal és a műszaki leírással együtt érvényes. A falhomlok, fűtőműtörések, falátörések fűtőstatikus szakvéleménnyel alakíthatók ki.
A KIVITELEZÉS ELŐTT AZ EGYES SZAKÁGAK MUNKÁJÁNAK ÖSSZEHANGOLÁSA ELENGEDHETLEN! A SZERELÉSI SORREND BETARTÁSA KÖTELEZŐ!