

Alaprajz M1:50

Th

Meglévő, cserélendő lemez védőszekrény

Meglévő VF-50 nyomásszabályzó
Pki = 26,5 mbar, Qn=50 m³/h
Megfelelő

Belső udvar

NA-32a
Meglévő

NA-25a
Meglévő

Meglévő NA-25 főelzáró
+1,6

036 tároló

Tervezési határ

Meglévő G10 gázmérő
helyén szerelendő G6 gázmérő

02
215

035 kazánház

110
190

-0,20

033 iroda

034 iroda

-0,10

pm 77

100
215

Jelmagyarázat:
A légellátás számítás a gázellátás műszaki leírása tartalmazza.
Az alkalmazott anyagok jellemzőit a gázellátás műszaki leírás tartalmazza.
Tervezett gázvezeték ————
Meglévő gázvezeték - - - - -
Bontandó gázvezeték - x - x - x -

1. G-6 Gázmérő, PeróGáz T17 SZ R28 fali mérő szerelősínen
2. Viessmann Vitodens 100-W/32 kW kondenzációs fűtő kazán C33x 25 mbar 32000 W, 3,16 m³/h; e=1
3. Ø60/10 függőleges füstelvezető, biz., Q= 32 kW, Le= 1,5 m (max 20m)

Szerelés előtt minden méretet a helyszínen ellenőrizni. A terv a Tervező terméke és a törvény
A terv csak a kapcsolódó tervlapokkal és a műszaki leírással együtt érvényes. A falhornyok, fűdémáttörések, faláttörés
A KIVITELEZÉS ELŐTT AZ EGYES SZAKÁGAK MUNKÁJÁNAK ÖSSZEHANGOLÁSA ELENEDHETETLEN ! A SZI

Helszínrajz

M1:500

The site plan shows several buildings labeled with numbers: 70/2, 70/5, 90/6, 90/51, 70/4, and 70/3. A central area is labeled 'Belső udvar'. The drawing includes street names: 'Dózsa György u.' at the bottom, 'Kossuth u.' on the right, and 'Domb u.' on the left. Specific features are noted: 'Meglévő VF-50 nyomásszabályzó Pki = 26,5 mbar, Qn=50 m³/h Megfelelő' and 'Meglévő NA-25 főelzáró +1,6'. A circled number '3' points to a specific location near Domb u.

Meglévő VF-50 nyomásszabályzó
Pki = 26,5 mbar, Qn=50 m³/h
Megfelelő

Meglévő NA-25 főelzáró
+1,6

Th Th Th Th Th Th

Belső udvar

Dózsa György u.

Kossuth u.

Domb u.

70/2 70/5 90/6 90/51 70/4 70/3

			Épületgépészet	Rajzsám:	Gg-02
			Épületenergetika	Munkaszám:	B-220114-1
			Mérnöki tanácsadás	Tervfajta:	kiviteli
	Építető: Sellye Város Önkormányzat			Méretarány:	1:50/500
	Építés helye: POLGÁRMESTERI HIVATAL Sellye, Dózsa György u. 1. Hrsz.: 70/4			Dátum:	2022.09.30.
Tárgy: Gázellátás - Földszinti alaprajz részlet, tervezett állapot, helyszínrajz					
Szerkesztő: Csigó Balázs			Tervező: Csigó Balázs G-02-1137		

védí. Sokszorosítása csak tervező engedélyével.
ek írásos statikus szakvéleménnyel alakíthatók ki.
RELÉSI SORREND BETARTÁSA KÖTELEZŐ !