

RK2 - rendezőszekrény [földre telepített]
RITTAL TOPTEC CS 9828.500 (800x800mm beton alapon)
Külméret (szé×ma×mé): 800mm×1200mm×800mm
Belméret: 19"-os tartóprofilal szerelt, 24U magas

24 U

SZOLGÁLTATÓI KÁBEL FOGADÁSA

SZOLGÁLTATÓI BERENDEZÉSEK

RK2/01-02; RK2/W01-06; [8/24]

RK2/K01-09 [9/24]


APC PNET1GB ETHERNET TÚLFESZÜLTÉSÉGVÉDŐ [12db]

1× PFS4410-8GT-DP [5/8]
1× PFS3110-8ET-96 [8/8]
RITTAL TERMOSZTÁT (SK 3110.000)

MEANWELL DRS-240-48 48VDC UPS
ERŐSÁRAM (1P+N C16; EPH CSOMÓPONT)
RITTAL SZEKRÉNYFÜTÉS 400W +VENTIL. (SK 3105.390)

4×12VDC 7AH AKKUMULÁTOR

RK1 - rendezőszekrény az oszlopon
RITTAL CS 9791.035 (hátfali rögzítővel, oszlopon)
Külméret (szé×ma×mé): 530mm×700mm×265mm
Belméret (szé×ma×mé): 460mm×565mm×220mm
DIN sínnel szerelve




MEANWELL DRS-240-48 48VDC UPS
DAHUA PFS4410-6GT-DP-V2 POE SWITCH [5/6]
RITTAL TERMOSZTÁT (SK 3110.000)

MEANWELL DRS-240-48 48VDC UPS
ERŐSÁRAM (1P+N C16; EPH CSOMÓPONT)
RITTAL SZEKRÉNYFÜTÉS 30W (SK 3105.330)

4×12VDC 7AH AKKUMULÁTOR

Optika patch panel
R&M gyűrűs fűző panel
Tálca 19x400mm 1U fix polc
R&M F/UTP Cat6 24xRJ45 patch panel
R&M gyűrűs fűző panel
R&M F/UTP Cat6 24xRJ45 patch panel
R&M gyűrűs fűző panel
Rack polc
2U magas
DIN sínes szerelőlap, 19",
4U magas 24 modul széles
DIN sínes szerelőlap, 19",
4U magas 24 modul széles
Tálca 19x400mm 1U fix polc



 TG NetCom Kft. 7630 Pécs, Francia u. 1. Tel: +36 72 511 523 Fax: +36 72 511 524 E-mail: info@tignetcom.hu Web: tignetcom.hu	Jelen tervdokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll. Felhasználása kizárólag a vonatkozó épületnél megengedett. Jogosulatlan felhasználása, más személynek történő átadása, mindennemű másolása és sokszorosítása csak a tervező előzetes hozzájárulásával történhet. A dokumentáció nem használható fel alternatív műszaki megoldások pályázati kidolgozásához!	Tárgy: SELLEYE, "KISPAK" ÉS KÖRNYEZETÉNEK FEJLESZTÉSE CÍMŰ (TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035 AZONOSÍTÓSZÁMÚ) BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK GYENGEÁRAMÚ KIVITELI TERV	Építető: SELLEYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 7960 SELLEYE, DÓZSA GY. U. 1.
Rajz megnevezése: RACK BEÜLTETÉSI RAJZ	Munkaszám: 2022/GY-096	Dátum: 2023.06.20.	
Tervezte: GUNGL PÉTER HI-V-02-1015, HI-VN-02-1015 	Rajzolta: KÉTYI TAMÁS 	Rajzszám: GY-RK-01	Méretarány: - Rajzlap mérete: A4 297×210mm